



## Restaurant étoilé Akrame situé au 19, rue Lauriston 75016

**Activité :** Restaurant Gastronomique.




**Cause du sinistre :** joint défectueux sur robinet d'arrêt.



**Réparation de la cause :** effectuer en 6 heures par la société STP mandatée par Oudinex.

**Les dommages aux aménagements :** murs et sols de la salle de réception.



**Indemnisation:** 70 000 euros.

**Travaux de remise en état :** remplacement partiel de la moquette, sous-couche, peinture, joint piscine de la cuisine, étanchéité d l'évier.

**Execution des travaux :** Dimanche et nuits.